

Übersicht

Probe Nr.	030 31	030 32
Datum	08.04.2025	08.04.2025
Zeit	08:15	08:20
Gemeinde	Lyss	Lyss
Netzname	PW Schachen, HP 1	PW Schachen, HP 1
Bezeichnung	Gimmiz vor UV	Gimmiz nach UV
Verwendung	Trinkwasser	Trinkwasser
Behandlung	unbehandelt	behandelt
Temperatur	12.5 °C	12.7 °C

Mikrobiologische Untersuchung

Heterotro. Bakterien	KBE/ml	1 (300)	7 (20)
Enterokokken	KBE/100 ml	nn (nn)	nn (nn)
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn (nn)	nn (nn)
Beurteilung	Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.		Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.